




210021349218



(2019) 国认监认字 (089) 号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4463

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号：V2021CQC107502-850036

(任务编号)

产品名称：自耦减压起动箱

型 号：XJ01-14 (kW), XJ01-17 (kW),

XJ01-22 (kW), XJ01-30 (kW)

检测机构：天津天传电控设备检测有限公司

(国家电控配电设备质量检验检测中心)



安全型式试验报告

申请编号: V2021CQC107502-850036 (任务编号) 样品名称: 自耦减压起动箱 型号规格: XJ01-14(kW),XJ01-17(kW), XJ01-22(kW),XJ01-30(kW) 样品数量: 1 样品生产序号: / 收样日期: 2021 年 09 月 13 日 样品来源: 送样 抽样通知书编号: /	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市 人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市 人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
试验依据标准: GB/T 14048.4-2020《低压开关设备和控制设备 第 4-1 部分: 接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器(含电动机保护器)》	
试验结论: 合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: XJ01-14(kW),XJ01-17(kW),XJ01-22(kW),XJ01-30(kW) Ui: 690V; XJ01-14(kW): Ue: AC380V; Ie: 28A; XJ01-17(kW): Ue: AC380V; Ie: 34A; XJ01-22(kW): Ue: AC380V; Ie: 43A; XJ01-30(kW): Ue: AC380V; Ie: 58A; 脱扣级别: 10; 外壳防护等级: IP10; 极数: 3P。	
主检: 王玉华 签名:  日期: 2022-03-10	
审核: 王静 签名:  日期: 2022-03-11	
签发: 张春香 签名:  日期: 2022-03-14	
备注	该申请为变更申请, 变更项目表详见附页。