

CX-F-01

CTQC

检测
CNAS L0681

(2010)国认监认字(080)号



2010000394Z

检验报告

No: CTQC/B-12.113

样品名称: 电力变压器

送检单位: 江西人民输变电有限公司

检验类别: 委托试验



国家变压器质量监督检验中心

沈阳变压器研究院股份有限公司变压器实验室

CX-F-01

CTQC

国家变压器质量监督检验中心

沈阳变压器研究院股份有限公司变压器实验室

检验报告

No: CTQC/B-12.113

共 65 页第 2 页

样品名称	电力变压器	企业申请型号	SZ11-180000/220
		确认型号	SZ11-180000/220
送检单位	江西人民输变电有限公司	检验类别	委托试验
生产单位	江西人民输变电有限公司	到样日期	2012年05月30日
生产单位地址	南昌小蓝经济技术开发区小蓝大道111号	原编号或生产日期	12S0871-1
检验依据	GB1094.1-1996、IEC60076-1:2011 GB1094.2-1996、IEC60076-2:2011 GB1094.3-2003、IEC60076-3:2000 GB1094.5-2008、IEC60076-5:2006 GB/T6451-2008 技术服务合同书	检验项目	例行试验 型式试验 特殊试验
检验结论	电力变压器(型号:SZ11-180000/220)例行试验、型式试验、特殊试验的试验结果符合检验依据标准和技术服务合同书要求,样品试验合格。		
备注	意大利 CESI 试验室专家鉴证试验全过程。		

签发日期: 2012年06月29日
有效期五年

批准: 李世斌 审核: 郭久元 校核: 王博 编制: 陈秋

声明: 1. 检验报告无“检验专用章”、检验单位公章和每页封章无效。 2. 检验报告无编制、审核、批准人签字无效。 3. 对检验报告若有异议,应在收到报告后及时向检验单位提出。 4. 检验(测试)结论仅对样品有效。 5. 未经实验室书面批准,不得复制证书或检验报告(完整复制除外)。

地址: 沈阳市沈北新区虎石台南大街18号 邮政编码: 110122 电话: (024)89872527 总机: (024)89874449
E-mail: ctqc@vip.sina.com http://www.ctn.cn 传真: (024)89707949 (024)89707951