

检验报告

No: CTQC/T-09.069

共 31 页第 2 页

样品名称	整流变压器	企业申请型号	ZHSTB-125000/220
		确认型号	ZHSTB-125000/220
送检单位	江西人民输变电股份有限公司	检验类别	委托监试
生产单位	江西人民输变电股份有限公司	到样日期	/
生产单位地址	江西省南昌市小蓝工业园小蓝大道 111 号	原编号或生产日期	09Z0001-1
检验依据	GB1094.1—1996 GB1094.2—1996 GB1094.3—2003 JB/T8636—1997 技术服务合同书	检验项目	例行试验 温升试验 声级测定 三相变压器零序阻抗测量 空载电流谐波测量 短时感应耐压试验 长时间空载试验 雷电冲击试验
检验结论	整流变压器（型号：ZHSTB-125000/220）例行试验、温升试验、声级测定、三相变压器零序阻抗测量、空载电流谐波测量、短时感应耐压试验、长时间空载试验、雷电冲击试验的试验结果符合检验依据标准和技术服务合同书要求，样品上述试验合格。		
备注	签发日期 2011 年 05 月 16 日 有效期五年		

批准: 李斌 审核: 郑久江 校核: 王伟 编制: 徐秋

声明: 1. 检验报告无“检验专用章、检验单位公章和每页封章无效。” 2. 检验报告无编制、审核、批准人签字无效。 4. 对检验报告若有异议, 应在收到报告后及时向检验单位提出。 4. 检验(监试)仅对样品有效。 5. 未经实验室书面批准, 不得复制证书或检验报告(完整复制除外)。

地址: 沈阳市新城子区虎石台镇 邮政编码: 110122 电话: (024)89872527 总机: (024)89874449
E-mail: ctqc@vip.sina.com http://www.ctn.cn 传真: (024)89707949 (024)89707951



检验报告

No: CTQC/T-09.069

样品名称: 整流变压器

送检单位: 江西人民输变电股份有限公司

检验类别: 委托监试



机械工业变压器产品质量监督检测中心

