



产品认证证书

证书编号：CQC2012010301554482

申请人名称及地址

人民电器集团上海有限公司
上海市嘉定区嘉行公路 1515 号

制造商名称及地址

人民电器集团上海有限公司
上海市嘉定区嘉行公路 1515 号

生产企业名称及地址

人民电器集团上海有限公司 (V032666)
上海市嘉定区嘉行公路 1515 号

产品名称和系列、规格、型号

低压成套开关设备

MD190 主母线:InA=2500A~1000A,Icw=50kA;馈电柜配电母线:InC=1260A~400A,Icw=50kA;控制柜配电母线:InC=1240A~400A,Icw=50kA;Ue=380V,Ui=690V;50Hz;IP42

产品标准和技术要求

GB/T 7251.12-2013

认证模式

证书到期复审或延证+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462176-2018 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020 年 03 月 26 日 有效期至：2022 年 05 月 04 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：_____

陆梅



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

C 0204804